


Hel, 24.06.2021

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w dniu: 22.06.2021 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu na przetarg pn.: „Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66”, i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
1.	W dokumentacji przetargowej nie podano parametrów geowłókniny separacyjnej. Jakie parametry powinna spełniać projektowana geowłóknina. Czy zamawiający dopuszcza ułożenie kostki o wymiarach 10x20x8 cm bez fazowej.	<p>Zamawiający dopuszcza ułożenie kostki o wymiarach 10x20x8 cm bez fazowej.</p> <p>Geowłóknina powinna mieć następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa powierzchniowa = 200 g/m² wg EN 965 - wytrzymałość na rozciąganie - wzdułuż pasma = 16,0 kN/m wg. EN-ISO 10319 - wszerz pasma = 16,0 kN/m wg. j.w. - wydłużenie względne przy obciążeniu max - wzdułuż pasma = 45% wg. j.w. - wszerz pasma = 45 % wg. j.w. - wytrzymałość na przebicie CBR = 2700 N wg EN-ISO 12236 - charakterystyczny wymiar porów = 90µm wg EN-ISO 12956


BURMISTRZ HELU
 Mirosław Wądołowski