

RGK. 6332. 1. 2026



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

URZĄD MIASTA HELU	
Wpłynęło:	
poczta e-mail ePUAP-em	
dnia:	10.03.2026
l.dz.:	1091/2026
ilość załączników:
podpis:	

Oddział Higieny Komunalnej

Znak sprawy: HK.9022.39.2026.WBi.20
Puck, dnia 2026-03-09

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hel za rok 2025 r., stwierdzając w trybie § 21 ust. 1 pkt 1:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi między innymi:

- kontrole ujęć wody i stacji uzdatniania wody;
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych;
- ustala z Burmistrzem Miasta Hel i firmą odpowiedzialną za jakość wody EKOHEL Sp. z o.o. harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody,
- przekazuje informacje o zakresie bezpiecznego używania wody w wydawanych na bieżąco komunikatach w przypadku pogorszenia się jakości wody.

Badania objęte monitoringiem jakości wody w 2025 r. zrealizowane zostały w następującym zakresie:

- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C /OLM/, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna oraz
- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, glin, chlorki, mangan, magnez, siarczany, sól, utlenialność, żelazo, pestycydy i Σ pestycydów, magnez, twardość, jon amonu, akryloamid, epichlorohydryna, THM, PFAS.

Spółka EKOHEL decyzją ONS.9022.367.2025.MS.2 z dnia 9 września 2025 r. uzyskała zgodę Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na instalację i używanie generatora dwutlenku chloru w Stacji pomp i uzdatniania wody dla miasta Hel. Firma EKOHEL Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie właściwych badań wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hel z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 3 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził 3 badania kontrolne. Łącznie w 2025 r. wykonano 18 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu, ze szczególnym uwzględnieniem jakości wody w tzw. punktach zgodności.

Wśród prowadzonych badań kilkakrotnie zanotowano przekroczenia manganu w ilości 99 $\mu\text{g/l}$, 150 $\mu\text{g/l}$, 204 $\mu\text{g/l}$ oraz 65 $\mu\text{g/l}$ przy normie dopuszczającej do 50 $\mu\text{g Mn/l}$. Wykonane badania sprawdzające potwierdziły ostatecznie prawidłową jakość wody. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w powołanym na wstępie rozporządzeniu.

Omawiany wodociąg charakteryzuje się produkcją wody ok. 656 m³/d i zaopatruje w wodę ok. 2692 odbiorców w miejscowości Hel. Ocenę niniejszą wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
2026-03-09
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. EKOHEL Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel
2. Burmistrz Helu, ul. Wiejska 5, 84-150 Hel
3. a/a.